

**DADES GENERALS:**

20-12120

DADES SOL·LICITANT: **SOREA SANTA BÀRBARA**  
C. Major, 13  
43870 Amposta

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA

PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua no tractada destinada al consum humà**

IDENTIFICACIÓ: Pou Vell - Punt intermig filtre 2

CODI MOSTRA / INFORME: 111392

DATA DE PRESA DE MOSTRA: 16/10/2020 9:31

LOCALITAT: SANTA BARBARA

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 16/10/2020

DATA INICI ANÀLISI: 16/10/2020

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI: 17/11/2020

VERSIÓ D'INFORME: 1

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 140/2003	RESULTAT	UNITATS
<b>QUÍMICS</b>				
Desisopropilatrazina	HPLC-MS-MS / Subcontractació	* <= 0,1	<0,03	µg/L
<b>PLAGUICIDES</b>				
Desetilatrazina	SBSE-GC-MS / PNA226	* <= 0,1	<0,050	µg/L
Simazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,025	µg/L
Atrazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,010	µg/L
Propazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,010	µg/L
Terbutilazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,025	µg/L
Sebutilazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,025	µg/L
Prometrina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,020	µg/L
Terbutrina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,1	<0,010	µg/L
Cianazina	SBSE-GC-MS / PNA226	* <= 0,1	<0,025	µg/L

**OBSERVACIONS:**



Dolores Martínez Peral  
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez  
RESPONSABLE UNITAT  
TÈCNICA DE LABORATORI

Tarragona, 18/11/2020

Els assajos marcats (\*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 140/2003	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	---------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe i que està marcada amb el símbol #

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Entitat Col·laboradora amb el codi 048-EC-AIG-R